

Untersuchungsanstalt des Landes Burgenland

Biologische Station Neusiedler See
Abt. 4 - Agrarwesen, Natur- und Klimaschutz
Amt der Burgenländischen Landesregierung
Seevorgelände 1, A-7142 Illmitz



| | |
|--------|----------------|
| Datum | 04.03.2026 |
| U-Zahl | A260161 |

Gemeinde Hannersdorf

Hannersdorf 166
7473 Hannersdorf

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Leitung | Mag. Dr. Thomas Zechmeister |
| Auskünfte | Mo-Fr: 7:30 - 13:30 Uhr |
| Telefon | 057 600 5412 |
| E-mail | post.bs-illmitz@bglld.gv.at |

BEWERTUNG 26161-GP ZUM PRÜFBERICHT 26161-P

Diese 2 seitige Bewertung bildet eine Einheit und darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

1. Angaben zur Bewertung

| | |
|-------------------|--|
| Anlage | GD Hannersdorf, WVA Burg - OW-599 |
| Entnommene Proben | HB Burg, Wasserkammer, Ablaufleitung Ortsnetz Burg, Feuerwehrhaus, Zapfhahn Mannschaftsraum |
| Entnahmedatum | 23.02.2026 |

2. Bewertung zu Prüfbericht 26161-P

2.1 Zusammenfassende Beurteilung

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den Anforderungen der Trinkwasserverordnung sowie des Kapitels B1 des Österreichischen Lebensmittelbuches und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Das sehr geringfügig ausgeprägte Auftreten coliformer Bakterien in der Ortsnetzprobe Burg kann toleriert werden, da es sich um einen Indikatorparameter handelt.

Gutachter

Dipl.-Ing. Gerwin Meixner

für Inspektion und Bericht

Ergeht an: Gemeinde Hannersdorf
Hannersdorf 166
7473 Hannersdorf

LMA

Untersuchungsanstalt des Landes Burgenland

Biologische Station Neusiedler See
Abt. 4 - Agrarwesen, Natur- und Klimaschutz
Amt der Burgenländischen Landesregierung
Seevorgelände 1, A-7142 Illmitz



Anhang: 26161-P